



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

ONS-HK.903.9.7.2026
Włodawa, dnia 30.09.2026 r.

Komunikat Nr 1

**o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego
Zaopatrzenia Wola Wereszczyńska gm. Urszulin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, że w badaniach jakości wody pochodzącej ze strefy zaopatrzenia Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Wereszczyńska, gmina Urszulin z dnia 30.09.2026 r. zaopatrującego miejscowości: Urszulin, Wola Wereszczyńska, Wólka Wytycka, Wytyczno, Zabrodzie, Grabniak, Sumin, Nowe Załucze, Stare Załucze, Babsk, Dębowiec, Jamniki, Kozubata, Łomnica, Michałów, Zawadówka, Wiązowiec, łącznie około 3500 mieszkańców, **stwierdzono obecność:**

**Enterokoków kałowych w ilości: 2 [jtk/100 ml];
w wyznaczonym punkcie zgodności.**

Wartość parametryczna dla powyższego parametru mikrobiologicznego wynosi 0 [jtk/100 ml].

Woda z powyższego wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda nie nadaje się do picia, przygotowania napojów i potraw, mycia i płukania owoców oraz warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, sztućców, do produkcji żywności, a w szczególności dla noworodków, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i z obniżoną odpornością.

Ponadto woda nie nadaje się również do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg).

Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Mariusz Januszko
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie
/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 66 | 22-200 Włodawa
tel. 82 57-21-405 lub 82 882-88-20
adres e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-62717-67646-CTTHU-29