



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

ONS-HK.903.10.7.2026
Włodawa, dnia 06.10.2026 r.

Komunikat Nr 1

o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną dla parametru żelazo w wodzie przeznaczanej do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Wereszczyn gm. Urszulin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, że w sprawozdaniu z badania jakości wody pochodzącej ze strefy zaopatrzenia **Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Wereszczyn, gmina Urszulin** z dnia 06.10.2026 r. zaopatrującego miejscowości: Andrzejów, Andrzejów Osada, Borysik, Przymiarki, Sęków, Wereszczyn, Wielkopole, Wincencin, Zastawie, łącznie 792 osoby **oraz osoby korzystające z zastępczych źródeł wody z miejscowości:** Urszulin, Wola Wereszczyńska, Wólka Wytycka, Wytyczno, Zabrodzie, Grabniak, Sumin, Nowe Załucze, Stare Załucze, Babsk, Dębowiec, Jamniki, Kozubata, Łomnica, Michałów, Zawadówka, Wiązowiec, **stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej:**

żelaza w ilości: 520 µg/l w wyznaczonym punkcie zgodności

Wartość parametryczna dla powyższego parametru wynosi 200 µg/l.

Niezgodność z wartością parametryczną żelaza w wodzie może wpływać na zmianę jej właściwości organoleptycznych (wygląd i smak wody), powodować powstawanie osadu na armaturze, przebarwienia tkanin podczas prania, **nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów.**

U osób wrażliwych, regularne spożywanie zażelazionej wody może powodować problemy gastryczne: bóle brzucha, rozstrój żołądka lub niestrawność.

Ryzyko przy hemochromatozie: Woda ta jest niebezpieczna dla osób cierpiących na rzadkie schorzenie genetyczne polegające na nadmiernym gromadzeniu żelaza w narządach.



Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Mariusz Januszko
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie
/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 66 | 22-200 Włodawa
tel. 82 57-21-405 lub 82 882-88-20
adres e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-62717-67646-CTTHU-29