



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

ONS-HK.903.9.7.2026
Włodawa, dnia 09.10.2026 r.

Komunikat Nr 3

o przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Wereszczyńska, gm. Urszulin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, po przeprowadzonych działaniach naprawczych w dniu 06.10.2026 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Wereszczyńska, gm. Urszulin, zaopatrującego miejscowości: Urszulin, Wola Wereszczyńska, Wólka Wytycka, Wytyczno, Zabrodzie, Grabniak, Sumin, Nowe Załucze, Stare Załucze, Babsk, Dębowiec, Jamniki, Kozubata, Łomnica, Michałów, Zawadówka, Wiązowiec - łącznie około 3500 osób, **stwierdził:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi poddawanej procesom uzdatniania (dezynfekcji) z przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Wereszczyńska, gm. Urszulin

Otrzymane w dniu 09.10.2026 r. wyniki badań wody wykazały, iż spełnia ona wymagania zawarte w załączniku nr 1 część A tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Woda w obecnym stanie nadaje się do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci.

Dla osób o obniżonej odporności (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, matki karmiące) zaleca się przygotowywanie wody przed spożyciem.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowanie wody jest szczególnie ważne w przypadku osób wrażliwych na stosowany środek dezynfekcyjny, w tym noworodków, niemowląt, kobiet w ciąży, osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością.



Z wyrazami szacunku

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie
Magdalena Tkaczuk
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/podpis elektroniczny/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 66 | 22-200 Włodawa
tel. 82 57-21-405 lub 82 882-88-20
adres e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-62717-67646-CTTHU-29