



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

ONS-HK.903.9.7.2026
Włodawa, dnia 04.10.2026 r.

Komunikat Nr 2

w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Wereszczyńska, gm. Urszulin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, po przeprowadzonych działaniach naprawczych w dniu 01.10.2026 r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Wereszczyńska, gm. Urszulin, zaopatrującego miejscowości: Urszulin, Wola Wereszczyńska, Wólka Wytycka, Wytyczno, Zabrodzie, Grabniak, Sumin, Nowe Załucze, Stare Załucze, Babsk, Dębowiec, Jamniki, Kozubata, Łomnica, Michałów, Zawadówka, Wiązowiec - łącznie około 3500 osób, stwierdził:

niezgodność z wartością parametryczną w zakresie bakterii grupy coli w ilości 9, 2, 4 oraz 3 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości <10 jtk/100 ml wody, pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności E. coli i enterokoków jelitowych.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie, informuje, że:

- Woda do spożycia (picie, przygotowywanie posiłków, napojów, lodu, mycie owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycie naczyń oraz higiena jamy ustnej) musi być przegotowana – należy ją gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
- Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalety.
- Osoby z grup szczególnego ryzyka (niemowlęta, kobiety w ciąży, osoby starsze oraz osoby z obniżoną odpornością) powinny stosować wodę przegotowaną również do mycia i kąpieli – zaleca się używanie wody przegotowanej i ostudzonej.



W związku z prowadzonymi działaniami naprawczymi, stosowany chlor może dodatkowo stanowić uciążliwości zapachowe oraz smakowe dla konsumentów.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Januszko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie

/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 66 | 22-200 Włodawa
tel. 82 57-21-405 lub 82 882-88-20
adres e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-62717-67646-CTTHU-29